СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01621 0003173

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью « Завод блочно- модульных котельных ЭнергоЛидер». Адрес: 620146, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Расковой, дом 19, офис 3.2. ОГРН: 1156671001310. Телефон/Факс: +73432282515

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью « Завод блочно- модульных котельных ЭнергоЛидер». Адрес: 620146, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Расковой, дом 19, офис 3.2. ОГРН: 1156671001310. Телефон/Факс: +73432282515

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Блочно-модульные котельные серии «БМК» номинальной производительностью от 0.5 до 50 МВт, паропроизводительностью от 0,5 до 30 тонн пара в час, электрической мощностью от 0,1 до 20,0 МВт, производительностью по газу до 30 тыс. м3/ч типов: МВКУ, МКУ, МПВКУ, МЭС, МТЭС, МГРП, МТП, работающие на природном попутном газе низкого или среднего давления и (или) светлых, а также темных нефтепродуктах, угле и твердом топливе. Согласно приложению №0002875.

Код ОК 25.21.12, 25.30.1,28.21.1

Код ТН ВЭД России 8402; 8403; 8404; 8416

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

ГОСТ Р 53321-2009. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/К-18/11/25 от 17.11.2025 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

ТУ 4938-001-47680930-2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2025 по 16.11.2028

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В». ТЗ № 626.

СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01621 0002875

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ОКПД2 25.11.10 ТН ВЭД 8479 89 970 8 Панель стеновая из трехслойных сэндвич-панелей с толщиной металлического листа от 0,45 мм до 2,0 мм с лакокрасочным покрытием толщиной от 50 до 160 мкм, с утеплителем из негорючей базальтовой минеральной плиты плотностью от 50 до 140кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 150 мм. ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости EI45. ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность". Класс пожарной опасности К0 (30).

ОКПД2 25.11.10 ТН ВЭД 8479 89 970 8 Конструкция кровельная из трехслойных металлических сэндвич-панелей с толщиной металлического листа от 0,45 мм 2,0 с лакокрасочным покрытием толщиной от 50 до 160 мкм, с утеплителем из негорючей базальтовой минеральной плиты плотностью от 55 до 140 кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 200 мм. ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность". Предел огнестойкости RE 30 при равномерном распределении нагрузки 120 кг/м2, с шагом несущих элементов 1,5 м.
Класс пожарной опасности К0 (30).

Стойка угловая несущая, с каркасом из стального сложно гнутого профиля толщиной 4 мм с болтовым соединением с нижней (половой) и верхней (крышной) рамоц, база и оголовок стойки металлический лист толщиной 6 мм, металлоконструкция обработана огнезащитным терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-СК-1" (ТУ 5278-061-13267785-09) толщиной сухого слоя 1,25 мм. Предел огнестойкости R 45

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* Белянин А.А.

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* Киров В.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1023.